

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г. Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 126/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мюрегинская СОШ»
(МКОУ «МЮРЕГИНСКАЯ СОШ»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Алискендерова М.Д.* Отдел надзорной деятельности и про- № 126

филактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 03 » мая 2017 года, - ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 30 » мая 2017 г. по 13 ч 00 мин. « 30 » мая 2017 г

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гаджиалиев Анвар Багамадбейкович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мюрегинская СОШ»
(МКОУ «МЮРЕГИНСКАЯ СОШ»), с. Мюрего.*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором СОШ Арсланалиевым Казимагомедом Магомедовичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты предусмотреть выход на кровлю через оборудованную стационарную лестницу, через люк размером не менее 0,6х0,8 метра.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 ч. 5.	05.02.2018	
2	Руководителю организации на объекте защиты огнетушители расположить на высоте не более 1,5 метра.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 480	05.02.2018	
3	На объекте защиты пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил. (ящик для песка должен иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка).	Правила противопожарного режима в РФ: п. 482	05.02.2018	
4	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации обеспечить дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч. 7 ст. 83	05.02.2018	
5	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки	Правила противопожарного режима в РФ: п. 61	05.02.2018	

	работоспособности систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) не реже 1 раза в квартал.			
6	На объекте защиты руководителю организации обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Правила противопожарного режима в РФ: п. 63	05.02.2018	
7	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 21	05.02.2018	
8	На объекте защиты руководителю организации вести учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) вести запись в специальном журнале произвольной формы.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 478	05.02.2018	
9	Руководителю организации на установленные на объекте защиты огнетушители нанести порядковые номера.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 475	05.02.2018	
10	На объекте защиты руководителю организации не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ: п/п в) п. 42	05.02.2018	
11	На объекте защиты руководителю организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки (освидетельство-	Правила противопожарного режима в РФ: п. 70	05.02.2018	

	вания, своевременной замены) огнетушителей.			
12	На объекте защиты руководитель организации не обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Правила противопожарного режима в РФ: п.43	05.02.2018	
13	На объекте защиты план эвакуации людей при пожаре привести в соответствие, обозначить места хранения первичных средств пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ п.7	05.02.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаши, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гаджиалиев Анвар Багамадбейкович.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» мая 2017г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директором Арсланалиев К.М.
(должность, фамилия, инициалы)

«30» мая 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.